Megjegyzés:

A kivitelező a kivitelezés megkezdésekor az ajtónyitás irányokat, lámpa kiállások és szerelvények pontos helyét, magasságát valamint a gépészeti berendezések pontos helyeit a kezelőajtók pontos helyét, a szükséges villamos kiállási helyeket egyezetni köteles a társ kivitelezőkkel.

Az egyes terekben a lámpatesetek, szerelvények helyének pontos kijelölése a Megrendelő és az Építész tervező jóváhagyásával lehetséges.

Helyiségek besorolása:
Általában: normál száraz helyiség
WC, konyha: időszakosan nedves helyiség
Fürdő: nedves helyiség

Áramköri kötések elhelyezése szabvány szerinti kialakításban, falba süllyesztett dobozban sorkapoccsal (WAGO).

A terv együtt kezelendő a vonatkozó elosztó berendezés tervekkel, gépészeti villamos berendezés tervekkel stb..

Üzemi feszültség: 3N~ 50Hz 400/230V
Érintésvédelem módja: MSZ 2364 / MSZ HD 60364 szerinti TN-S rendszer

A kivitelezés során betartandó az összes kötelezö érvényü, és ajánlott országos, ágazati, szakmai szabvány, elöírás, rendelet, ezektöl való eltérés nem megengedett.

A kivitelezés befejeztekor el kell végezni a teljes villamos berendezés üzembehelyezés előtti első szabványossági felülvizsgálatát, és érintésvédelmi és kábelszigetelés ellenállás mérését, és teljes villamos berendezés megfelelőségét részletes tételes jegyzökönyvben rögzítve igazolni kell.

A tűzszakasz határokon való átvezetéseket, födém áttöréseket, minősített tűzgátló anyaggal le kell zárni Tűzoltóság által előírt módon.

A tervlapok, a műszaki leírás és a költségvetés együtt kezelendő.

IPOLYVECEI MAJOS FEJLESZTÉSE
Ipolyvece Szürkemarha Major HRSZ.: 048/9

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TERVEZŐ
Sándor Dávid V 01-14331,01-64651

TERVEZŐ MUNKATÁRS
Kővári Ferenc

Ez a dokumentáció az Sándor Dávid szellemi tulajdona, melynek védelmét az 1999. évi Szjt. LXXVI. törvény 1 §. (5) pontjában foglaltak, valamint a Legfelsőbb Bíróság BH 1980 332. sz. döntése biztosítja. Minden jog fenntartva.

DOKUMENTUM CÍME:
Földszint erősáramú villamos berendezés és gyengeáramú védőcsövezés terve

KIADÁS DÁTUMA:		GE-02			LÉPTÉK:	OLDALSZÁM:
2017.07.03.					1:50	1
MUNKA	TERVFÁZIS	SZAKÁG	MUNKARÉSZ	EMELET	VÁLT	TERVSZÁM
M	KIV	VILL		fszt	0	1