


1

2

3

4



Meglévő gulyácsszállás terület visszatáplálással

Léghőzásszám		100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Megnevezés		Kijáratjelző	Világítás előtér	Világítás szállás	Világítás szállás	Világítás külső 1	Világítás külső 2	Tartalek	Világítás géptároló 2	Világítás géptároló 3	Világítás padlás 1	Világítás padlás 2	Tartalek
Teljesítmény (kW)		0,1	0,4	0,5	0,5	0,2	0,5		0,6	0,6	0,4	0,4	
Biztosító		Tipus	IP	IP+N	IP+N	IP+N	IP+N	IP+N	IP+N	IP+N	IP+N	IP+N	IP+N
		Érték (A)	10B	10B/30mA	10B/30mA	10B/30mA	10B/30mA	10B/30mA	10B/30mA	10B/30mA	10B/30mA	10B/30mA	10B/30mA
Kapcsoló		Tipus											
		Hőkiold. (A)											
Vezeték	Jele	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
	Tipus	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	
	Keresztmetszet	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	
	Hossza (m)												
Helyszíni készülék													
Megjegyzés:		Tárgy:											
Üzemi feszültség: 3N~5*400/230V Érintésvédelem módja: MSZ 2364, HSZ HD 60364 szerinti TN-S rendszer		IPOLYVECEI MAJOR TELEPFELÉLESZTÉSE 669 Ipolyvece hrsz.:048/1, 048/3, 048/5, 48/6, 048/9, 048/11, 048/12 VILLAMOS KIVITEL TERVEK E1 jelű elosztó szekrény egyvonalas terve											
Tervező:		Sándor David											
Tervező munkatárs:		Köván Ferenc											
Terv ellenőr:		Vátozati:											
Lap:		5/2											
Dátum:		2017.07.03											

GE-05