



Megjegyzés:

A kivitelező a kivitelezés megkezdésekor az alábbiak irányokat, lámpa kiállítások és szerelvények pontos helyét, magasságát, valamint a gépészeti berendezések pontos helyeit a kezelőiknek pontos helyét, a szükséges villamos kiállási helyeket egyeztetni köteles a társ kivitelezőkkel.

Az egyes terekben a lámpatestek, szerelvények helyének pontos kijelölése a Megrendelő és az Építész tervező jóváhagyásával lehetséges.

Helyiségek besorolása:
Általában: normál szaraz helyiség
WC, konyha: időszakosan nedves helyiség
Fürdő, nedves helyiség

Áramkörti kötések elhelyezése szabvány szerinti kialakításban, falba süllyesztett dobozban sorkapoccsal (WAGO).

A terv együtt kezelendő a vonatkozó elosztó berendezés tervekkel, gépészeti villamos berendezés tervekkel stb..

Üzemi feszültség: 3N– 50Hz 400/230V
Érintésvédelem módja: MSZ 2364 / MSZ HD 60364 szerinti TN-S rendszer

A kivitelezés során beartandó az összes kötelező érvényű és ajánlott országos, ágazati, szakmai szabvány, előírás, rendelet, ezekből való eltérés nem megengedett.

A kivitelezés befejeztékor el kell végezni a teljes villamos berendezés üzembehelyezés előtti első szabványosági felülvizsgálatot, és érintésvédelmi és kábelszigetelés ellenállás mérését, és teljes villamos berendezés megfelelőségét részletes tételes jegyzőkönyvben rögzítve igazolni kell.

A tűzszekasz határonkon való átviteliéseket, földem átviteliéseket, minősített tűzgátló anyaggal le kell zárni Tűzoltóság által előírt módon.

A tervlapok, a műszaki leírás és a költségvetés együtt kezelendő.

IPOLYVECEI MAJOS FEJLESZTÉSE Ipolyvece Szürkemartha Major HRSZ.: 048/9

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ				
TERVEZŐ		Sándor Dávid V 01-14331,01-64651		
TERVEZŐ MUNKATÁRS		Kovári Ferenc		
Ez a dokumentáció az Sándor Dávid szellemi tulajdon, melynek védelmére az 1998. évi SzH. LXVIII. törvény 1 § (3) pontjának jogállású, valamint a Legfelsőbb Bíróság BH 1980 332. sz. döntése biztosítja. Minden jog fenntartva.				
DOKUMENTUM CÍME:				
Helyszínrajz erősáramú villamos berendezés és gyengeáramú védőcsövezés tervre				
KIADÁS DÁTUMA:		GE-01		
2017.07.03.		LEPTÉK: OLDALSZÁK: 1:100 1		
MUNKA	TERVFÁZIS	SAKAGI	MUNKARÉSZ	EMELET
M	KIV	VILL	-	0 1
		VALI TERVSZÁM		