



© ELPRO® MÉRNÖKI IRODA KFT. H-1102 Budapest X. Állomás utca 8.	Leágazás sorszáma:	1	2	3	4	5	6	
	Leág. megnevezése:	BETÁPLÁLÁS +EB2 JELÜ ELOSZTÓTÓL	400V -OS DUGASZOLÓ ALJZAT	230V -OS DUGASZOLÓ ALJZAT	230V -OS DUGASZOLÓ ALJZAT	230V -OS DUGASZOLÓ ALJZAT	SZEKRÉNY FÜTÉS	
	Beépített telj. [kW]:							
	Egyidejű telj. [kW]:							
	Terhelő áram [A]:	Max. 20A	Max. 16A	Max. 16A	Max. 16A	Max. 16A		
	Vezeték típusa:	NYY-J						
	Vez. mérete [mm ²]:	5x2,5						

				Dátum	2001.04.20.	PÁL-VÖLGYI BARLANG FELÚJÍTÁSI MUNKÁI	ELPRO® MÉRNÖKI IRODA KFT.	Dugaszolóaljzat szekrények Elvi kapcsolási rajz	Munkaszám: 2004200	= +E4	
M1	Áttervezés	15.03.25.	Szabó	Rajzoló	Szikra R.				Rajzszám: MT01004 - 31 M1		4. Lap
Sorsz	Módosítás	Dátum	Név	Ellenőr							Lapok sz: