

Leágazás sorszáma:	1	2	3	4	5		6
Leág. megnevezése:	BETÁPLÁLÁS +FE JELŰ FOGADÓ ÉPÜLETI FŐELOSZTÓTÓL	BETÁPLÁLÁS +EB1 ELOSZTÓ RÉSZÉRE	BETÁPLÁLÁS +EB2 ELOSZTÓ RÉSZÉRE	BETÁPLÁLÁS +EB3 ELOSZTÓ RÉSZÉRE	FESZÜLTSÉG FIGYELÉS, FÁZIS KIMARADÁS JELZÉS	ELOSZTÓ ELÖTTI LÁMPA	BETÁPLÁLÁS +EB4 ELOSZTÓ (INVERTER) RÉSZÉRE
Beépitett telj. [kW]:							
Egyidejű telj. [kW]:							
Terhelö áram [A]:	max. 32,0						
Vezeték tipusa:	NYY-J	NYY-J	NYY-J	NYY-J		NYM-J	NYY-J
Vez. mérete [mm²]:	5x16	4x25	4x25	4x25		3x1,5	3x2,5

© ELPRO® MÉRNÖKI IRODA KFT.
H-1102 Budapest X. Állomás utca 8.

				Dátum	2001.04.20.
				Rajzoló	Szikra R.
M1	Áttervezés	15.03.25.	Szabó	Tervező	Kiss I.
Sorsz	Módositás	Dátum	Név	Ellenör	

PÁL-VÖLGYI BARLANG
FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

ELPRO®
MÉRNÖKI IRODA KFT.

+EB0 jelü föelosztó
Elvi kapcsolási rajz

Munkaszám: 2004200 | = + EB0

Rajzszám: MT01004 – 1 M1 | 1. Lap | Lapok sz: 1