



Leágazás sorszáma:	11				
Leág. megnevezése:	Világítási 3 ák. (L3..) / általános- és látványvilágítás / (Karácsonyfák)				
	BE felé / L3-B	KI felé / L3-K	KI-BE / L3-KB	működtetés (Elágazás felé)	működtetés (FTC terem felé) (3 ák./L3+4 ák./L4 Oltya KI FTC)
Beépített telj. [kW]:	0,180	0,108	0,185		
Egyidejű telj. [kW]:	0,180	0,108	0,185		
Terhelő áram [A]:	3,75	2,25	3,85		
Vezeték típusa:	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
Vez. mérete [mm ]:	5x2,5	5x2,5	5x2,5	7x1,5	10x1,5

© ELPRO® MÉRNÖKI IRODA KFT.  
H-1102 Budapest X. Állomás utca 8.

Dátum	2015.05.08.	SZEMLŐ-HEGYI-BARLANG	ELPRO®	"L" jelű elosztó	Munkaszám: 1500300	=
Rajzoló	Heller G.	1025 Bp., Pustaszeri út 35.	MÉRNÖKI IRODA KFT.	Elvi kapcsolási rajz	Rajzszám: VK 15003 - 031	+ "L"
Tervező	Szabó S.					3. Lap
Ellenőr						Lapok sz: