



© ELPRO® MÉRNÖKI IRODA KFT.  
H-1102 Budapest X. Állomás utca 8.

Leágazás sorszáma:	1	2	3	4	5	6	
Leág. megnevezése:	BETÁPLÁLÁS +EB1 JELŰ ELOSZTÓTŐL	400V -OS DUGASZOLÓ ALJZAT	230V -OS DUGASZOLÓ ALJZAT	230V -OS TEREPI DUGASZOLÓ ALJZAT	230V -OS DUGASZOLÓ ALJZAT	230V -OS DUGASZOLÓ ALJZAT	SZEKRÉNY FÜTÉS
Beépített telj. [kW]:							
Egyidejű telj. [kW]:							
Terhelő áram [A]:	Max. 25A	Max. 25A	Max. 16A	Max. 16A	Max. 16A	Max. 16A	
Vezeték típusa:	NYY-J			NYM			
Vez. mérete [mm <sup>2</sup> ]:	5x4			3x2,5			

M1	Áttervezés	15.03.25.	Szabó	Dátum	2001.04.20.	PÁL-VÖLGYI BARLANG FELÚJÍTÁSI MUNKÁI	ELPRO® MÉRNÖKI IRODA KFT.	Dugaszolóaljzat szekrények Elvi kapcsolási rajz	Munkaszám: 2004200	= +E1	1. Lap
Sorsz.	Módosítás	Dátum	Név	Ellenőr					Rajzszám: MT01004 - 31 M1		Lapok sz: 5