


JELMAGYARÁZAT:

- SPLIT HÜTÉS ELŐRE
- SPLIT HÜTÉS VISSZA
- CSEPVÍZVEZETÉK
- HORGANYZOTT SPIRÁLKORCOLT CSŐ
- SONDEK HANGCSILLAPÍTÓ FLEXIBILIS CSŐ
- ANEMOSZTÁTOROK BEKÖTÉSÉRE, min 1 m
- Airvent KV100 elszívó anemosztát
- AJTÓ RÁCS MIN 300x100 ÉPÍTÉSZ KIÍRÁS SZERINT
- ELSZÍVÁS
- SZINTEN KERESZTÚLHALADÓ CSŐVEZETÉK FELFELE/LEFELE
- SZINTRŐL INDULÓ CSŐVEZETÉK, FELFELE/LEFELE
- SZINTRE ÉRKEZŐ CSŐVEZETÉK, FELÜLRŐL/ALULRŐL

CSŐMÉRET	UPONOR PEX-a	HORG. ACÉL
DN12	16x2,0	3/8"
DN15	20x2,0	1/2"
DN20	25x2,3	3/4"
DN25	32x2,9	1"
DN32	40x3,7	1 1/4"

MEGJEGYZÉSEK:

- MÉRTEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐEK!
- VEZETÉKEK SZIGETELÉSE MIN. 9mm VTG. PÁRAZÁRÓ CSŐHÉJ HÖSZIG.
- A FAL- ÉS FÜDŐMÁTTORÉSEK VEDŐCSŐVEZETÉK.
- A FÜTÉSI CSŐ ANYAGA UPONOR OTRÉTEGŰ MŰANYAG FÜTÉSI-HÜTÉSI CSŐ, PADLÓBAN VEZETVE, MIN. 9 mm-es CSŐHÉJ SZIGETELÉSSEL.
- REGISZTEREK SZERELÉSE A GYÁRTÓ ELŐÍRÁSAI SZERINT.
- MAGAS PONTOKRA LÉGTOLENÍTŐT, MÉLYPONTOKRA ÜRÍTŐT KELL ELHELYEZNI.
- AZ ALAPRAJZOK A FÜGŐLEGES CSŐTERVEK A KÖLTSÉGVETÉS ÉS A MŰSZAKI LEÍRÁS EGYÜTT KEZELENDŐK.
- KIVITELEZÉS SORÁN AZ ÉPÍTÉSZ RAJZZAL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐ.



Építető: Duna-Ipoly Nemzeti Park Ig. 2509 Esztergom, Strázsa-hegy	Generál tervező: Építész Stúdió kft. 1016 Budapest, Krisztina krt. 71. Hórich Richárd, Nagy Péter	Projekt: PILISI LEN látogatóközpont Pilisszentiván, Bányász u. 17. hszr. 785
Épületgépész szakági tervező: Mangel Épületgépész Iroda 1016 Krisztina krt. 71. Tel.: (+36)70 774 5629; Tel.: (+36)1 612 8272; e-mail: mzoard@mangel.hu	Gépész munkatársak: Kapeiner Andrea Zöld Zsófia Németh Zoltán Mangel Bátony Tóth Ádám	Tervfajta: KIVITELI TERV
Felelős tervező: Mangel Zoltán GT-TelEnt Sz01-6570	Rajz: FÜTÉS-HÜTÉS-SZELLŐZÉS FOLDSZINT ALAPRAJZ	Lépték: 1:50
	Dátum: 2017.06.30.	Rajzlap mérete: 600x800
	Rajzszám: GFHL-01	