


JELMAGYARÁZAT:

- SPLIT HŰTÉS ELŐRE
- SPLIT HŰTÉS VISSZA
- CSEPVÍZVEZETÉK
- HORGANYZOTT SPIRÁLKORCOLT CSŐ
- SONODEC HANGCSILLAPÍTÓ FLEXIBILIS CSŐ
- ANEMOSZTÁTOR BEKÖTÉSÉRE, min 1 m
- Airvent KV100 elszívó anemosztát
- AJTÓ RÁCS MIN 300x100 ÉPÍTÉSZ KIÍRÁS SZERINT
- ELSZÍVÁS
- SZINTEN KERESZTÜLHALADÓ CSŐVEZETÉK FELFELÉ/LEFELE
- SZINTRŐL INDULÓ CSŐVEZETÉK, FELFELÉ/LEFELE
- SZINTRE ÉRKEZŐ CSŐVEZETÉK, FELÜLRŐL/ALULRŐL

CSŐMÉRET	UPONOR PEX-a	HORG. ACÉL
DN12	16x2,0	3/8"
DN15	20x2,0	1/2"
DN20	25x2,3	3/4"
DN25	32x2,9	1"
DN32	40x3,7	1 1/4"

MEGJEGYZÉSEK:

- MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐEK!
- VEZETÉKEK SZIGETELÉSE MIN. 9mm VTG. PÁRAZÁRÓ CSŐHÉJ HŐSZIG.
- A FAL- ÉS FÖDÉMÁTTÖRÉSEK VÉDŐCSŐVEZETÉK.
- A FŰTÉSI CSŐ ANYAGA UPONOR ÖTRÉTEGŰ MŰANYAG FŰTÉSI-HŰTÉSI CSŐ, PADLÓBAN VEZETVE, MIN. 9 mm-es CSŐHÉJ SZIGETELÉSSSEL.
- REGISZTEREK SZERELÉSE A GYÁRTÓ ELŐÍRÁSAI SZERINT.
- MAGAS PONTOKRA LÉGTELENÍTŐT, MÉLYPONTOKRA ÜRÍTŐT KELL ELHELYEZNI.
- AZ ALAPRAJZOK A FÜGGŐLEGES CSŐTERVEK A KÖLTSÉGVETÉS ÉS A MŰSZAKI LEÍRÁS EGYÜTT KEZELENDŐK.
- KIVITELEZÉS SORÁN AZ ÉPÍTÉSZ RAJZZAL EGYÜTT ÉRTELMEZENDŐ.



Építtető: Duna-Ipoly Nemzeti Park Ig. 2509 Esztergom, Strázsa-hegy	Generál tervező: Építész Stúdió kft. 1016 Budapest, Krisztina krt. 71. Hőnrich Richard, Nagy Péter	Projekt: PILISI LEN látogatóközpont Piliszentiván, Bányász u. 17. hrs: 785
Épületgépész szakági tervező : Mangel Épületgépész Iroda 1016 Krisztina krt. 71. Tel.:(+36)70 774 5629; Tel.:(+36)1 612 8272; e-mail.:mzoard@mangel.hu	 Gépész munkatársak : Kapelnér Andrea Zöld Zsófia Németh Zoltán Mangel Bátony Tóth Ádám	Tervfajta : KIVITELI TERV
Felelős tervező : Mangel Zoárd GT-TelIENT Sz01-6570		Rajz : FŰTÉS-HŰTÉS-SZELLŐZÉS EMELET ALAPRAJZ
		Lépték : 1:50 Dátum : 2017.06.30.
		Rajzlap mérete : A2 Rajzszám : GFHL-02